



Model		ZP040 -MRSB-D
Isıtma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.( DB/WB):7/6'C, Su Sıcaklığı.(In/Çıkış) 30/35*C		
Isıtma Kapasite Aralığı (kw)		4.5~11.4
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kw)		0,85~2,95
Performans Katsayısı		3,86~5,29
DHW Durum-Ortam Sıcaklığı.( DB/WB)7/6'C,Su Sıcaklığı.fln/OutlİS/SS'C		
Hewing Kapasite Aralığı (kw)		5.2~10.2
Isıtma Gücü Giriş Aralığı(kw)		1,10~2,87
Polis Menzili		3.55~4,71
Isıtmalı Su Çıkışı  i/h)		219
Soğutma Koşulu • Ortam Sıcaklığı.{ DB/WB)35/24'C,Su Sıcaklığı (In/Out)12/7T		
Soğutma Kapasitesi Aralığı (kw)		33~8,2
Kodlama Güç Giriş Aralığı(kw)		1,08~3,07
EER Aralığı		2,67~3,06
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 35°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	7,89
	ErP Seviyesi	A+++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	43
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	57
Yerden Isıtma (EN14825:2022'ye göre) Ortalama İklim Suyu Çıkışı 55°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	8,70
	ErP Seviyesi	A++
	1 mt'de Ses Basıncı Seviyesi (dB(A))	47
	Ses Gücü Seviyesi (dB (A))	61
Güç Kaynağı		230V/lPh/50Hz/60Hz
KKD Çapı (mm)		DN25
Maksimum Su başı (m)		9
Net Ağırlık (kg)		120
Bod/ WeJWO'H) (mm)		1080x460x960
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°c)		-25~43
Çalışma Suyu Sıcaklığı (*c)		28~65(DHW)
Operatwig Su Sıcaklığı (fc)		15~70{Isıtma)
Çalışma Suyu Sıcaklığı ('c)		7~35(Soğutma)